

PRÜFUNGSZEUGNIS

ST-20-10-01-02

Produkt: Osmo Landhausfarbe
Hersteller: Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
 Lütkenbecker Weg 12
 48155 Münster
Auftrag: Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit gemäß DIN EN ISO 7783:2019
Prüfbericht: 2720130_A1

Prüfergebnisse:

Eigenschaft	Ergebnis	Erreichte Klasse in Anlehnung an DIN EN 1062-1:2004, Tab. 4
Wasserdampf-Diffusionsstromdichte V	216,6 g/(m ² * d)	V1
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke s _d	0,11 m	
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl μ	18,5	

Dresden, 01.10.2020


 Leiter des Prüflaboratoriums




 verantwortlicher Bearbeiter